

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Ульяновской области
ул. Карла Маркса, 121, г. Ульяновск, 432071, тел.: 8(8422) 42-64-01 Факс:42-64-27,
тел. горячей линии: 8-(8422) 39-99-99, единый телефон доверия МЧС РФ 8(495) 449-99-99, http://73.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ул. Карла Маркса, 121, г. Ульяновск, 432071, тел. 42-64-06, факс 42-64-42, e-mail: unduln@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по Николаевскому и Новоспасскому районам
ул. Строителей, дом 5, р.п. Новоспасское, Ульяновская область, 433870
тел. 8 (84238) 2-22-27, E-mail: ond_novospask@mail.ru

ПРЕДПИСАНИЕ №23/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному дошкольному образовательному учреждению "Коптевский детский сад",
ОГРН 1027300870123, ИНН 7313002922

юридический адрес: 433884, Ульяновская область, Новоспасский район, с. Коптевка, ул. Луговая, д.17 А

Руководителю Муниципального дошкольного образовательного учреждения "Коптевский детский сад",

12 апреля – 30 апреля 2021 года во исполнение распоряжения начальника Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Николаевскому и Новоспасскому районам Гаймина В.Н. от 06 апреля 2021 года №23 государственным инспектором Николаевского и Новоспасского районов по пожарному надзору лейтенантом внутренней службы Пахоменко А.В. проведена плановая выездная проверка с целью контроля за соблюдением требований пожарной безопасности Муниципальным дошкольным образовательным учреждением "Коптевский детский сад", при осуществлении деятельности на объекте защиты, расположенном по адресу: Ульяновская область, Новоспасский район, с. Коптевка, ул. Луговая, д.17 А

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с

Службиной Надеждой Николаевной – Заведующей Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Коптевский детский сад»

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В целях устранения, выявленных при обследовании (проверке) нарушений требований пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо выполнить следующие мероприятия:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Проверяемым лицом возле центрального входа огнетушитель ОП-5 размещен на высоте более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя, фактически верх корпуса огнетушителя расположен на высоте 1,7 метра.	п. 409 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (Далее – ППР в РФ).	02.08.2021	
2.	Проверяемым лицом возле центрального входа не обеспечено размещение на огнетушителе ОП-5 порядкового номера, нанесенного на корпус огнетушителя.	п. 407 ППР в РФ.		

№ Преписания	Вид нарушения обязательных требований, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ных) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
3.	Проверяемым лицом в спальней младшей группы огнетушитель ОП-5 размещен на высоте более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя, фактически верх корпуса огнетушителя расположен на высоте 1,7 метра.	п. 409 ПППР в РФ.	02.08.2021	
4.	Проверяемым лицом в спальней младшей группы не обеспечено размещение на огнетушителе ОП-5 порядкового номера, нанесенного на корпус огнетушителя.	п. 407 ПППР в РФ.	02.08.2021	
5.	Проверяемым лицом возле ППКОП огнетушитель ОП-5 размещен на высоте более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя, фактически верх корпуса огнетушителя расположен на высоте 1,7 метра.	п. 409 ПППР в РФ.	02.08.2021	
6.	Проверяемым лицом возле ППКОП не обеспечено размещение на огнетушителе ОП-5 порядкового номера, нанесенного на корпус огнетушителя.	п. 407 ПППР в РФ.	02.08.2021	
7.	Проверяемым лицом в помещении пожарного поста не обеспечено размещение инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок.	п. 56 ПППР в РФ.	02.08.2021	
8.	Проверяемым лицом пожарный пост не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	п. 56 ПППР в РФ.	02.08.2021	
9.	Проверяемым лицом в туалете старшей группы допущена эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией.	пп. «в» п. 35 ПППР в РФ.	02.08.2021	
10.	Проверяемым лицом в спальней старшей группы огнетушитель ОП-5 размещен на высоте более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя, фактически верх корпуса огнетушителя расположен на высоте 1,7 метра.	п. 409 ПППР в РФ.	02.08.2021	
11.	Проверяемым лицом в спальней старшей группы не обеспечено размещение на огнетушителе ОП-5 порядкового номера, нанесенного на корпус огнетушителя.	п. 407 ПППР в РФ.	02.08.2021	
12.	Проверяемым лицом в раздевалке старшей группы огнетушитель ОП-5 размещен на высоте более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя, фактически верх корпуса огнетушителя расположен на высоте 1,7 метра.	п. 409 ПППР в РФ.	02.08.2021	
13.	Проверяемым лицом в раздевалке старшей группы огнетушитель ОП-5 размещен на подставке из горючих материалов (дерева) не исключаяющей падение или опрокидывание.	п. 409 ПППР в РФ.	02.08.2021	
14.	Проверяемым лицом в раздевалке старшей группы не обеспечено размещение на огнетушителе ОП-5 порядкового номера, нанесенного на корпус огнетушителя.	п. 407 ПППР в РФ.	02.08.2021	
15.	Проверяемым лицом в помещении пищеблока	п. 409 ПППР в РФ.	02.08.2021	

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
	огнетушитель ОП-5 размещен на высоте более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя, фактически верх корпуса огнетушителя расположен на высоте 1,7 метра.			
16.	Проверяемым лицом в помещении пищеблока не обеспечено размещение на огнетушителе ОП-5 порядкового номера, нанесенного на корпус огнетушителя.	п. 407 ППР в РФ.	02.08.2021	
17.	Проверяемым лицом в помещении склада допущена эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией.	пп. «в» п. 35 ППР в РФ.	02.08.2021	
18.	Руководителем организации информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности, не вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. (Журнал отсутствует).	п. 54 ППР в РФ.	02.08.2021	
19.	Руководителем организации не ведется учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты. (Журнал отсутствует, учет ведется в журнале «Учета огнетушителей»).	п. 60 ППР в РФ.	02.08.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.



Государственный инспектор
Николаевского и Новоспасского районов
по пожарному надзору
А.В. Пахоменко

« 30 » 04 2021 года

Предписание для исполнения получил(а):

Заведующая Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Коптевский детский сад»
Надежда Николаевна Слугина

« 30 » 04 2021 года